

ANNEXE 3

REGLES DE SECURITE A RESPECTER IMPERATIVEMENT

Le métier devra être équipé d'un socle de prise de courant d'un type conforme aux normes européennes avec plot de terre

Pour les gros métiers, un dispositif approprié, facilement accessible, présentant toutes les garanties de sécurité nécessaires sera soumis à l'avis de la Commission de Sécurité Locale (par exemple, bornier dans une boîte de dérivation fixé sur la carrosserie).

Les câbles d'alimentation électrique seront de la série H07 RNF ou équivalent et comporteront le conducteur vert-jaune. Ce conducteur vert-jaune sera exclusivement relié sur la borne de prise de terre mise à disposition sur le champ de foire par la municipalité.

Les câbles d'alimentation seront posés hors d'atteinte du public (suspendu ou sous goulotte de protection).

Chaque établissement sera équipé d'un dispositif, différentiel de branchement en bon état de fonctionnement.

De même, tel qu'il est précisé à l'article 5 du règlement de la Foire de SAINT ANDRE à RIVESALTES, vous devez produire un certificat de contrôle du métier de moins de 3 ans émanant d'un bureau de contrôle agréé.

Un contrôleur indépendant sera mandaté pour vérifier la conformité de l'installation du disjoncteur EDF au métier.